



aitex[®]
research & innovation center

REACCIÓN AL FUEGO

Solicitante:

ISINAC ACOUSTIC WORLD SL

CALLE LOPEZ DE NEIRA 3, 3º, OFICINA 301,
ES-36203 Vigo
Pontevedra

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2026AN2267.



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 26AN2267

La muestra referenciada como:

**"Espuma mineral ISINAC de 2cm a 6cm de espesor con
autoadhesivo sin revestimiento textil"**

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2026 y EN 13823:2020 + A1:2022. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

"C-s2,d0"

Fecha de emisión

21 de septiembre de 2026

Date: 21/09/2026 9:20:13

Digitally Signed by: JOAN RISUEÑO CABANES -

NIF: 48605765A

Joan Risueño

Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego