



Indorama Ventures Fibers Germany GmbH

Trademark Service

Max-Fischer-Str. 11

86399 Bobingen, Germany

trademarkservice.IVFG@de.indorama.net

Tel. +49 8234 9688 1673

www.indoramaventures.com



Aprobación de marca Trevira CS®

ISINAC ACOUSTIC WORLD SLU
Avenida de Ramón Nieto, 125
36205 Vigo (Pontevedra)
España

Número de solicitud	250347.1
Fecha de emisión:	26.05.2026
Válida hasta:	11.06.2030
Nombre artículo:	ILUCS
Color:	gris
Aplicación:	Tapicería Revestimiento de paredes Cortinas Protección solar interior
Peso metro cuadrado (g/m²):	300
según especificación cliente	
Composición de materias primas:	100% Poliéster
Composición del tejido:	100% Trevira CS

El artículo ILUCS ha sido probado bajo el número de solicitud de 250347 y está aprobado para la marca Trevira CS® para aplicaciones interiores.

El presente artículo ha sido probado de acuerdo a la norma DIN 4102 Parte 1, 6.2 y también cumple los requisitos de fuego en la clase DIN 4102-B1.

El artículo cumple las exigencias de la norma EN 1021 1+2:2014 en combinación con una espuma de poliuretano de una densidad superior a 30 kg/m³.

El artículo cumple con los requisitos para la clase 1 de acuerdo con la norma EN 13773.

El artículo también cumple los requerimientos para la Clase 1 según la norma Norte Americana NFPA 260 para tapicería de muebles (basada en los resultados de los tests N° 10-002-775 A + B fecha 24.11.2010).

El artículo pasa los requerimientos según la norma British Standard BS 5867 parte 2 tipo C.

INDORAMA
VENTURES

Indispensable Chemistry



El artículo está calificado para la clase B-s1, d0 de acuerdo con la normativa europea EN 13501-1. Trevira CS ha sido aprobada por DIBt con la Aprobación de la Inspección General de Edificios, Aprobación Nº Z-56.25-3573 con fecha 10.01.2024.

El artículo también cumple con los requisitos de la norma italiana UNI 9175, Clase 1 IM conjuntamente con un foam difícilmente inflamable.

El artículo pasa los requerimientos según la normativa North American Standard NFPA 701:2010 Metodo test #1 (basado en el report del test Govmark, New York No 2-94779, 2-94780, 2-94781).

El artículo cumple también los requisitos para la clase 1 según las normas italianas UNI 8456 y UNI 8457.

Indorama Ventures Fibers Germany GmbH
(Documento válido sin firma.)

